



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **23.КК.04.000.Т.001194.05.21** от **14.05.2021**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «ВСВ-Водоканал», расположенных на территории жилой застройки по ул.Черкасская в г.Краснодаре.

Разработчик: ООО Экоаналитическая лаборатория «Сфера», 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Октябрьская,135, ИНН: 2308193038, ОГРН: 1122308009977.

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; разделы IV, V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения от 19.04.2021 № 1617; экспертное заключение органа инспекции ООО «Эксперт» от 05.04.2021 № ОИ-4527. Приложение на 1-м листе.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Краснодарскому краю

№1990066





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 23.КК.04.000.Т.001194.05.21 ОТ 14.05.2021

Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «ВСВ-Водоканал», расположенных на территории жилой застройки по ул.Черкасская в г.Краснодаре.

В целях реализации ст.ст. 18, 19 и 32 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и на основании ст. 11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ требую от ООО «ВСВ-Водоканал»:

1. Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на соответствие качества питьевой воды источников водоснабжения, а также почвы 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Выполнить мероприятия по организации зон санитарной охраны, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», другие предусмотренные проектом мероприятия по обеспечению качества питьевой воды нормативным требованиям.

4. Утвердить зоны санитарной охраны водозаборной скважины в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

5. Выполнить требование ст. 56 Земельного Кодекса РФ в части государственной регистрации ограничений прав на землю.

Данное заключение действительно на мощность и технологию работы водозаборных сооружений, заложенных в проекте, изменение которых в обязательном порядке должно сопровождаться корректировкой проекта организации ЗСО.

Непринятие мер, несвоевременное исполнение мероприятий и предоставление информации влечет ответственность юридических и должностных лиц в соответствии с КоАП РФ. В случае нарушения требований санитарного законодательства предлагается исполнить обязанность, предусмотренную частью 2 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Краснодарскому краю

